Aktuelle Information der Stadtwerke Judenburg AG zur Qualität Ihres Trinkwassers 2024

STADTWERKE JUDENBURG AG
LEBENSQUALITÄT AUS EINER HAND.

gemäß der 304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TWV BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.).

Ergebnis der aktuellen Analysen:

- Alle entnommenen Trinkwasserproben wurden als „GENUSSTAUGLICH“ beurteilt.
- Das Wasser ist überwiegend weich bis mittelhart (Härtestufe I) und reagiert schwach alkalisch bis neutral.
- Es konnten keine Pestizide und toxische Stoffe nachgewiesen werden.

Zusammenfassung der wichtigsten Werte aus der Volluntersuchung:

Hinweis: Die gesamten Ergebnisse finden Sie auf www.trinkwasserinfo.at.

Bezeichnung	Untersuchungs-ergebnisse	Parameter gemäß Trinkwasserverordnung - einzuhaltende Höchstwerte	Indikator – Parameterwert	Einheit
pH-Wert	7,6 – 8,0		6,5 - 9,5	-
Gesamthärte	5,3 – 8,6		-	°dH
Karbonathärte	4,7 – 7,1	-	-	°dH
Härtestufe	I	-	-	I, II, III
Calcium	33,5 – 47,9	-	-	mg/l
Magnesium	2,8 – 8,7	-	-	mg/l
Chlorid	1,0 – 8,3	-	200	mg/l
Nitrat	3,3 – 5,6	50	-	mg/l
Sulfat	10,4 – 17,2	-	250	mg/l
Fluorid	< 0,1	1,5	-	mg/l
Pestizide (Auswahl)	im untersuchten Umfang „nicht bestimmbar“	0,1	-	µg/l
Blei	< 1	10	-	µg/l
Natrium	2,5 – 4,7		200	mg/l
Kalium	2,1 – 2,9		-	mg/l

Auf Anfrage informieren wir Sie gerne über jeden weiteren Parameterwert der Trinkwasseruntersuchung.

*) Anzahl und Orte der Beprobungen gemäß Bescheid der Wasserrechtsbehörde.

Hinweis:
Liegenschaftseigentümer sind verpflichtet, allen Verbrauchern nachweislich (zB durch Aushang im Gebäude) diese Information zur Kenntnis zu bringen.

Judenburg genießt völlig naturbelassenes, klares und geruchsneutrales Trinkwasser!

Durchschnittlich rund 1.700 m³ pro Tag - rund um die Uhr!

Durchschnittsverbrauch pro Kopf: 38,8 m³ jährlich.

Anzahl der versorgten Personen: 9414.

Die Wassergewinnung erfolgt durch Quellen und Brunnenanlagen.
Es wird weder aufbereitet noch gechlort.

Kontakt:
Stadtwerke Judenburg AG
Burggasse 15, 8750 Judenburg
Tel.: 03572-83146
office@stadtwerke.co.at
www.stadtwerke.co.at